THETIS

ilac-MRA DANAK TEST Reg.No. 569 Member of EA MLA

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-55015

Sýnið móttikið: 18-05-22
Kanning byrjað: 18-05-22
Kanning endað: 21-05-22

Sýnis nr.: VAT-2022-55015-1
Sýnisstaður: Klaksvík Eystur – Stað 1
Sýnið tikið*: 18-05-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	75	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	# 24	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	# 14	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	# 1 est	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,5	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	6,3	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	1,00	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	13	mg/L Pt

Sýnis nr.: VAT-2022-55015-2
Sýnisstaður: Klaksvík Eystur – Stað 2
Sýnið tikið*: 18-05-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	9,4	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,22	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

ilac-MRA DANAK TEST Reg.No. 569 Member of EA MLA

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-55015

Sýnið móttikið: 18-05-22
Kanning byrjað: 18-05-22
Kanning endað: 21-05-22

Sýnis nr.: VAT-2022-55015-3
Sýnisstaður: Klaksvík Vestur – Stað 1
Sýnið tikið*: 18-05-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	11	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	13,0	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,67	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	8	mg/L Pt

Sýnis nr.: VAT-2022-55015-4
Sýnisstaður: Klaksvík Vestur – Stað 2
Sýnið tikið*: 18-05-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	15,1	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,38	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-55015

Sýnið móttikið: 18-05-22
Kanning byrjað: 18-05-22
Kanning endað: 21-05-22

Sýnis nr.: VAT-2022-55015-5
Sýnisstaður: Svínoy
Sýnið tikið*: 18-05-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	3 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	16,2	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	1,84	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	15	mg/L Pt
*Luktur	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
*Ammonium	ISO 7150-2:1986	0,5	0,04	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-55015

Sýnið móttikið:	18-05-22
Kanning byrjað:	18-05-22
Kanning endað:	21-05-22

Sýnis nr.: VAT-2022-55015-6
Sýnisstaður: Svínoy
Sýnið tikið*: 18-05-22
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	>1500 est	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	>2420	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	1414	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	>150 est	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	16,2	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	2,69	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	23	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

DANAK
TEST Reg.No. 569
Member of EA MLA

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-55015

Sýnið móttikið: 18-05-22
Kanning byrjað: 18-05-22
Kanning endað: 21-05-22

Sýnis nr.: VAT-2022-55015-7
Sýnisstaður: Kunoy
Sýnið tikið*: 18-05-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	5 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	10,3	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,22	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3	mg/L Pt
*Luktur	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
*Ammonium	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,04	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-55015

Sýnið móttikið:	18-05-22
Kanning byrjað:	18-05-22
Kanning endað:	21-05-22

Sýnis nr.: VAT-2022-55015-8
Sýnisstaður: Kunoy
Sýnið tikið*: 18-05-22
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	560	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	>2420	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	91	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	5 est	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	9,8	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0,55	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-55015

Sýnið móttikið: 18-05-22
Kanning byrjað: 18-05-22
Kanning endað: 21-05-22

Sýnis nr.: VAT-2022-55015-9
Sýnisstaður: Haraldsund
Sýnið tikið*: 18-05-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	2 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	9,1	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	1,64	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5	mg/L Pt
*Luktur	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
*Ammonium	ISO 7150-2:1986	0,5	0,05	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

ilac-MRA DANAK
TEST Reg.No. 569
Member of EA MLA

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-55015

Sýnið móttikið:	18-05-22
Kanning byrjað:	18-05-22
Kanning endað:	21-05-22

Sýnis nr.:	VAT-2022-55015-10
Sýnisstaður:	Haraldsund
Sýnið tikið*:	18-05-22
Sýni:	Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	>1500 est	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	>2420 est	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	86	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	>150 est	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	8,1	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	2,63	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	8	mg/L Pt

Bára Strøm Günther
Laboratory Technician

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn