THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-54122

Sýnið móttikið: 18-01-22
Kanning byrjað: 18-01-22
Kanning endað: 21-01-22

Sýnis nr.: VAT-2022-54122-1
Sýnisstaður: Klaksvík Eystur – Stað 1
Sýnið tikið*: 18-01-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	10,3	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,56	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2	mg/L Pt
*Luktur	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
*Ammonium	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,04	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-54122

Sýnið móttikið: 18-01-22
Kanning byrjað: 18-01-22
Kanning endað: 21-01-22

Sýnis nr.: VAT-2022-54122-2
Sýnisstaður: Klaksvík Eystur – Stað 2
Sýnið tikið*: 18-01-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	2 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	10,5	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,31	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
*Luktur	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
*Ammonium	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,04	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-54122

Sýnið móttikið: 18-01-22
Kanning byrjað: 18-01-22
Kanning endað: 21-01-22

Sýnis nr.: VAT-2022-54122-3
Sýnisstaður: Klaksvík Vestur – Stað 1
Sýnið tikið*: 18-01-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	15,7	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,31	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
*Luktur	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
*Ammonium	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,04	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-54122

Sýnið móttikið: 18-01-22
Kanning byrjað: 18-01-22
Kanning endað: 21-01-22

Sýnis nr.: VAT-2022-55122-4
Sýnisstaður: Klaksvík Vestur – Stað 2
Sýnið tikið*: 18-01-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	16,0	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,30	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
*Luktur	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
*Ammonium	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,04	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-54122

Sýnið móttikið: 18-01-22
Kanning byrjað: 18-01-22
Kanning endað: 21-01-22

Sýnis nr.: VAT-2022-54122-5
Sýnisstaður: Mikladalur
Sýnið tikið*: 18-01-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	14,9	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,32	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
*Luktur	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
*Ammonium	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,04	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-54122

Sýnið móttikið: 18-01-22
Kanning byrjað: 18-01-22
Kanning endað: 21-01-22

Sýnis nr.: VAT-2022-54122-6
Sýnisstaður: Mikladalur
Sýnið tikið*: 18-01-22
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	14	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	1 est	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	14,9	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0,31	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt

Sýnis nr.: VAT-2022-54122-7
Sýnisstaður: Trøllanes
Sýnið tikið*: 18-01-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	21,9	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,24	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
*Luktur	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
*Ammonium	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,04	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

DANAK
TEST Reg.No. 569
Member of EA MLA

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-54122

Sýnið móttikið: 18-01-22
Kanning byrjað: 18-01-22
Kanning endað: 21-01-22

Sýnis nr.: VAT-2022-54122-8
Sýnisstaður: Trøllanes
Sýnið tikið*: 18-01-22
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	280	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	8 est	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	1 est	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	1 est	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	21,8	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0,40	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt

Sýnis nr.: VAT-2022-54122-9
Sýnisstaður: Syðradalur
Sýnið tikið*: 18-01-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	12,5	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,13	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-54122

Sýnið móttikið: 18-01-22
Kanning byrjað: 18-01-22
Kanning endað: 21-01-22

Sýnis nr.: VAT-2022-54122-10
Sýnisstaður: Syðradalur
Sýnið tikið*: 18-01-22
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	1 est	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	6,8	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	23,5	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0,24	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	5	mg/L Pt

Sýnis nr.: VAT-2022-54122-11
Sýnisstaður: Húsar
Sýnið tikið*: 18-01-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,9	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	23,5	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,25	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-54122

Sýnið móttikið:	18-01-22
Kanning byrjað:	18-01-22
Kanning endað:	21-01-22

Sýnis nr.:	VAT-2022-54122-12
Sýnisstaður:	Húsar
Sýnið tikið*:	18-01-22
Sýni:	Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	0	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	6,8	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	23,5	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0,33	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	3	mg/L Pt

Bára Strøm Günther
Laboratory Technician

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn