THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2021-53052

Sýnið móttikið: 04-11-21
Kanning byrjað: 04-11-21
Kanning endað: 08-11-21

Sýnis nr.: VAT-2021-53052-1
Sýnisstaður: Klaksvík Eystur – Stað 1
Sýnið tikið*: 05-11-21
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,8	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	9,1	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,29	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Sýnis nr.: VAT-2021-53052-2
Sýnisstaður: Klaksvík Eystur – Stað 2
Sýnið tikið*: 05-11-21
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	3 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,4	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	7,8	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,44	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

ilac-MRA DANAK TEST Reg.No. 569 Member of EA MLA

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2021-53052

Sýnið móttikið: 04-11-21
Kanning byrjað: 04-11-21
Kanning endað: 08-11-21

Sýnis nr.: VAT-2021-53052-3
Sýnisstaður: Klaksvík Vestur – Stað 1
Sýnið tikið*: 05-11-21
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	2 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	12,8	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,33	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Sýnis nr.: VAT-2021-53052-4
Sýnisstaður: Klaksvík Eystur – Stað 2
Sýnið tikið*: 05-11-21
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	6 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	12,8	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,17	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

DANAK
TEST Reg.No. 569
Member of EA MLA

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2021-53052

Sýnið móttikið: 04-11-21
Kanning byrjað: 04-11-21
Kanning endað: 08-11-21

Sýnis nr.: VAT-2021-53052-5
Sýnisstaður: Mikladalur
Sýnið tikið*: 04-11-21
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,9	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	13,6	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,17	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	< 2	mg/L Pt
*Luktur	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
*Ammonium	ISO 7150-2:1986	0,5	< 0,04	mg/L N

Sýnis nr.: VAT-2021-53052-6
Sýnisstaður: Mikladalur
Sýnið tikið*: 04-11-21
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	37	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	30	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	2 est	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,4	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	13,2	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0,25	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	< 2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2021-53052

Sýnið móttikið: 04-11-21
Kanning byrjað: 04-11-21
Kanning endað: 08-11-21

Sýnis nr.: VAT-2021-53052-7
Sýnisstaður: Trøllanes
Sýnið tikið*: 04-11-21
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,4	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	17,8	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,25	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3	mg/L Pt
*Luktur	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
*Ammonium	ISO 7150-2:1986	0,5	< 0,04	mg/L N

Sýnis nr.: VAT-2021-53052-8
Sýnisstaður: Trøllanes
Sýnið tikið*: 04-11-21
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	>1500 est	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	6 est	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	2 est	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	10	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	17,8	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0,97	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	< 2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

DANAK
TEST Reg.No. 569
Member of EA MLA

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2021-53052

Sýnið móttikið: 04-11-21
Kanning byrjað: 04-11-21
Kanning endað: 08-11-21

Sýnis nr.: VAT-2021-53052-9
Sýnisstaður: Syðradalur
Sýnið tikið*: 04-11-21
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	10,0	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,22	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	< 2	mg/L Pt
*Luktur	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
*Ammonium	ISO 7150-2:1986	0,5	0,04	mg/L N

Sýnis nr.: VAT-2021-53052-10
Sýnisstaður: Syðradalur
Sýnið tikið*: 04-11-21
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	14	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	6,7	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	18,5	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0,90	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	3	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

DANAK
TEST Reg.No. 569
Member of EA MLA

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2021-53052

Sýnið móttikið: 04-11-21
Kanning byrjað: 04-11-21
Kanning endað: 08-11-21

Sýnis nr.: VAT-2021-53052-11
Sýnisstaður: Húsar
Sýnið tikið*: 04-11-21
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	7 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,8	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	18,4	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,17	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3	mg/L Pt
*Luktur	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
*Ammonium	ISO 7150-2:1986	0,5	< 0,04	mg/L N

Sýnis nr.: VAT-2021-53052-12
Sýnisstaður: Húsar
Sýnið tikið*: 04-11-21
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	4 est	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	6,7	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	18,5	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0,87	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	4	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2021-53052

Sýnið móttikið:	04-11-21
Kanning byrjað:	04-11-21
Kanning endað:	08-11-21

Bára Strøm Günther
Laboratory Technician

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn