THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-54768

Sýnið móttikið:	27-04-21
Kanning byrjað:	27-04-21
Kanning endað:	02-05-21

Sýnis nr.: VAT-2022-54768-1
Sýnisstaður: Klaksvík Eystur – Stað 1
Sýnið tikið*: 27-04-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,9	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	9,5	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,22	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-54768

Sýnið móttikið:	27-04-21
Kanning byrjað:	27-04-21
Kanning endað:	02-05-21

Sýnis nr.: VAT-2022-54768-2
Sýnisstaður: Klaksvík Eystur – Stað 2
Sýnið tikið*: 27-04-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,3	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	9,4	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,18	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-54768

Sýnið móttikið: 27-04-21
Kanning byrjað: 27-04-21
Kanning endað: 02-05-21

Sýnis nr.: VAT-2022-54768-3
Sýnisstaður: Klaksvík Vestur – Stað 1
Sýnið tikið*: 27-04-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,3	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	15,1	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,21	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-54768

Sýnið móttikið: 27-04-21
Kanning byrjað: 27-04-21
Kanning endað: 02-05-21

Sýnis nr.: VAT-2022-54768-4
Sýnisstaður: Klaksvík Vestur – Stað 2
Sýnið tikið*: 27-04-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,2	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	15,4	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,78	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-54768

Sýnið móttikið: 27-04-21
Kanning byrjað: 27-04-21
Kanning endað: 02-05-21

Sýnis nr.: VAT-2022-54768-5
Sýnisstaður: Mikladalur
Sýnið tikið*: 29-04-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,4	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	13,9	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,14	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-54768

Sýnið móttikið: 27-04-21
Kanning byrjað: 27-04-21
Kanning endað: 02-05-21

Sýnis nr.: VAT-2022-54768-6
Sýnisstaður: Mikladalur
Sýnið tikið*: 29-04-22
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	56	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	1 est	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,2	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	13,9	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0,36	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-54768

Sýnið móttikið: 27-04-21
Kanning byrjað: 27-04-21
Kanning endað: 02-05-21

Sýnis nr.: VAT-2022-54768-7
Sýnisstaður: Trøllanes
Sýnið tikið*: 29-04-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,3	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	21,5	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,25	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-54768

Sýnið móttikið: 27-04-21
Kanning byrjað: 27-04-21
Kanning endað: 02-05-21

Sýnis nr.: VAT-2022-54768-8
Sýnisstaður: Trøllanes
Sýnið tikið*: 29-04-22
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	760 est	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	1 est	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	1 est	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,2	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	21,5	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	2,02	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-54768

Sýnið móttikið: 27-04-21
Kanning byrjað: 27-04-21
Kanning endað: 02-05-21

Sýnis nr.: VAT-2022-54768-9
Sýnisstaður: Syðradalur
Sýnið tikið*: 29-04-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringenes	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,4	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11,3	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0,20	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
*Luktur	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
*Ammonium	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,04	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-54768

Sýnið móttikið:	27-04-21
Kanning byrjað:	27-04-21
Kanning endað:	02-05-21

Sýnis nr.: VAT-2022-54768-10
Sýnisstaður: Syðradalur
Sýnið tikið*: 29-04-22
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	0	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,2	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	27,3	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0,45	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-54768

Sýnið móttikið: 27-04-21
Kanning byrjað: 27-04-21
Kanning endað: 02-05-21

Sýnis nr.: VAT-2022-54768-11
Sýnisstaður: Húsar
Sýnið tikið*: 29-04-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	3 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringenes	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,4	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11,4	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0,21	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
*Luktur	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
*Ammonium	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,04	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

ilac-MRA DANAK TEST Reg.No. 569 Member of EA MLA

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit VAT-2022-54768

Sýnið móttikið: 27-04-21
Kanning byrjað: 27-04-21
Kanning endað: 02-05-21

Sýnis nr.: VAT-2022-54768-12
Sýnisstaður: Húsar
Sýnið tikið*: 29-04-22
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	2 est	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,3	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	27,3	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0,19	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt

Óluva Wang Reinert
Laboratory Technician

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn