

THETIS

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Klaksvíkar Kommuna
Nólsoyar Pálsgrøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit: VAT-2023-58966

Sýnið móttikið: 22-08-23 MDM
Kanning byrjað: 22-08-23 MDM
Kanning endað: 25-08-23 HT

Sýnis nr: 58966-1
Sýniseyðmerking: Klaksvík Eystur - Stað 1
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	15	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	6.2	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4.9	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.76	NTU

Sýnis nr: 58966-2
Sýniseyðmerking: Klaksvík Eystur - Stað 2
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	7.3	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4.5	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THETIS

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Klaksvíkar Kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit: VAT-2023-58966

Sýnið móttikið: 22-08-23 MDM
Kanning byrjað: 22-08-23 MDM
Kanning endað: 25-08-23 HT

Sýnis nr: 58966-3
Sýniseyðmerking: Klaksvík Vestur - Stað 1
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	12.8	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	9	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.2	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	5	NTU

Sýnis nr: 58966-4
Sýniseyðmerking: Klaksvík Vestur - Stað 2
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	3 est	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	13.5	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.1	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.07	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Klaksvíkar Kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit: VAT-2023-58966

Sýnið móttikið: 22-08-23 MDM
Kanning byrjað: 22-08-23 MDM
Kanning endað: 25-08-23 HT

Sýnis nr: 58966-5
Sýniseyðmerking: Svínoy
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	#197	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	#7	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	#1	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#11	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	14.8	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	53	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.1	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.46	NTU

Sýnis nr: 58966-6
Sýniseyðmerking: Svínoy
Sýnið tikið*:
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	82	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	14	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	18	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	14.9	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	53	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	7.1	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.43	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THETIS

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Klaksvíkar Kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit: VAT-2023-58966

Sýnið móttikið: 22-08-23 MDM
Kanning byrjað: 22-08-23 MDM
Kanning endað: 25-08-23 HT

Sýnis nr: 58966-7
Sýniseyðmerking: Mikladalur
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	14.3	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.2	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.05	NTU

Sýnis nr: 58966-8
Sýniseyðmerking: Mikladalur
Sýnið tikið*:
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	33	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	4	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	5	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	14.3	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	7.2	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.08	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THETIS

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Klaksvíkar Kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit: VAT-2023-58966

Sýnið móttikið: 22-08-23 MDM
Kanning byrjað: 22-08-23 MDM
Kanning endað: 25-08-23 HT

Sýnis nr.: 58966-9
Sýniseyðmerking: Trøllanes
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	20.1	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.2	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.04	NTU

Sýnis nr.: 58966-10
Sýniseyðmerking: Trøllanes
Sýnið tikið*:
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	38	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	19	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	2	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	23	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	20.1	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	7.2	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.99	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THETIS

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Klaksvíkar Kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit: VAT-2023-58966

Sýnið móttikið: 22-08-23 MDM
Kanning byrjað: 22-08-23 MDM
Kanning endað: 25-08-23 HT

Sýnis nr.: 58966-11
Sýniseyðmerking: Kunoy
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	7 est	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	9.2	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	9.5	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.2	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.09	NTU

Sýnis nr.: 58966-12
Sýniseyðmerking: Kunoy
Sýnið tikið*:
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	1700	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	172	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	5	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	308	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	9.2	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	16	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	7.3	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.16	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Klaksvíkar Kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit: VAT-2023-58966

Sýnið móttikið: 22-08-23 MDM
Kanning byrjað: 22-08-23 MDM
Kanning endað: 25-08-23 HT

Sýnis nr.: 58966-13
Sýniseyðmerking: Haraldsund
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	15	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	8.1	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.17	NTU

Sýnis nr.: 58966-14
Sýniseyðmerking: Syðradalur
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	10.8	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.3	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.06	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THETIS

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Klaksvíkar Kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit: VAT-2023-58966

Sýnið móttikið: 22-08-23 MDM
Kanning byrjað: 22-08-23 MDM
Kanning endað: 25-08-23 HT

Sýnis nr: 58966-15
Sýniseyðmerking: Syðradalur
Sýnið tikið*:
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	81	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	3	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	8	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	10.7	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	4.8	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	7.3	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.05	NTU

Sýnis nr.: 58966-16
Sýniseyðmerking: Húsar
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	#147	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	#13	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	#2	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#17	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	21	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3.7	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.8	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.02	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Klaksvíkar Kommuna
Nólsoyar Pálsgrøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit: VAT-2023-58966

Sýnið móttikið: 22-08-23 MDM
Kanning byrjað: 22-08-23 MDM
Kanning endað: 25-08-23 HT

Sýnis nr: 58966-17
Sýniseyðmerking: Húsar
Sýnið tikið*:
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	860	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	387	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	17	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	517	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	18.9	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	12	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	6.8	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.09	NTU


Tórshavn 2023-08-25

Hendan frásøgn er skoðað og góðkend av

Marita Debess Magnussen
PhD, Mikrobiologur

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THETIS

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Klaksvíkar Kommuna
Nólsoyar Pálsgrøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit: VAT-2023-59185

Sýnið móttikið: 24-08-23 HT
Kanning byrjað: 25-08-23 HT
Kanning endað: 26-08-23 HT

Sýnis nr.: 59185-1
Sýniseyðmerking: Svínay
Sýnið tikið*: 24-08-23
Sýni: Umsýni drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
E. coli	ISO 9308-2:2012	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012	0	0	/100mL

Sýnis nr.: 59185-2
Sýniseyðmerking: Húsar
Sýnið tikið*: 24-08-23
Sýni: Umsýni drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
E. coli	ISO 9308-2:2012	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012	0	0	/100mL

Tórshavn 2023-08-26

Hendan frásøgn er skoðað og góðkend av

Helen Thomsen
Laborantur

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýst í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært markvirðum frá Kommissiøns Forordning (EF) nr. 2073/2005
Sýnisfyrirheing er gjørd sambært ISO 6887.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn