

THE T I S



Kundi: Klaksvíkar kommuna Kanningarúrslit VAT-2018-44311, útg.1
Sýnið tikið*: 20-03-18
Sýnið móttikið: 20-03-18
Kanning byrja: 20-03-18
Kanning endað: 23-03-18

Síða 1 af 5

Sýnið 001:

Sýnis staður og slag: Klaksvík Eystur - Stað 1, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	3 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,84	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	9,97	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	1,12	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Smakkur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	0,015	mg/L N

Sýnið 002:

Sýnis staður og slag: Klaksvík Eystur - Stað 2, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	>150 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,81	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	9,96	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	1,20	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Smakkur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	0,021	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað


Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



T H E T I S



Kundi: **Klaksvíkar kommuna**
 Sýnið tikið*: 20-03-18
 Sýnið móttikið: 20-03-18
 Kanning byrja: 20-03-18
 Kanning endað: 23-03-18

Kanningarúrslit VAT-2018-44311, útg.1

Síða 2 af 5

Sýnið 003:

Sýnis staður og slag: Klaksvík Eystur, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	240	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	6	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	6,70	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	10,4	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	1,87	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt

Sýnið 004:


Sýnis staður og slag: Klaksvík Vestur – Stað 1, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,85	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	9,93	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,88	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Smakkur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	0,020	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
 Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
 Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
 *Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn
 >: Størri enn



THETIS



Kundi: Klaksvíkar kommuna
Sýnið tikið*: 20-03-18
Sýnið móttikið: 20-03-18
Kanning byrja: 20-03-18
Kanning endað: 23-03-18

Kanningarúrslit VAT-2018-44311, útg.1

Síða 3 af 5

Sýnið 005:

Sýnis staður og slag: Klaksvík Vestur – Stað 2, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,11	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	14,5	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,54	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Smakkur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	0,020	mg/L N

Sýnið 006:

Sýnis staður og slag: Klaksvík Vestur, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	133	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	2	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,12	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	14,4	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,91	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE T I S



Kundi: Klaksvíkar kommuna Kanningarúrslit VAT-2018-44311, útg.1
Sýnið tikið*: 20-03-18
Sýnið móttikið: 20-03-18
Kanning byrja: 20-03-18
Kanning endað: 23-03-18

Síða 4 af 5

Sýnið 007:

Sýnis staður og slag: Árnafjørður, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,10	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	14,5	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,10	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Smakkur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	0,017	mg/L N

Sýnið 008:

Sýnis staður og slag: Árnafjørður, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	111	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	10	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,12	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	14,4	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,57	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað


Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



T H E T I S



Kundi: Klaksvíkar kommuna Kanningarúrslit VAT-2018-44311, útg.1
Sýnið tikið*: 20-03-18
Sýnið móttikið: 20-03-18
Kanning byrja: 20-03-18
Kanning endað: 23-03-18

Síða 5 af 5

Týðingartalva til lukt og smakk:

Poeng	Lýsing
0	Eingin
1	Neyvan staðfest
2	Veikt
3	Týðilig
4	Kraftmikil



Signatur, der kan qendannes

Marita Debess Magnussen

Mikrobioloqur/Stjóri

Signeret af: S-1-12-1-1217583391-1255888982-2243994760-1798524066/8827b270-bde8-4abc-b2f8-a67621ea5

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo